



Eskilstuna
kommun

Miljö- och räddningstjänstförvaltningen
Miljökontoret

INTYG
SLAMAVSKILJARE

1(2)

Checklista för täthetskontroll av slamavskiljare

Fastighetsuppgifter

Fastighetsbeteckning och adress

Information

Om befintlig slamavskiljare ska återanvändas vid inrättande av ny avloppsanläggning är det viktigt att slamavskiljaren har en korrekt funktion. För att undvika slamflykt och andra olägenheter som kan leda till att den nya avloppsanläggningen inte fungerar som förväntat, ska slamavskiljare kontrolleras enligt denna checklista. På så sätt minskas riskerna med att en ny avloppsanläggning förlorar sin funktion.

OBSERVERA ATT FARLIG GAS KAN BILDAS I SLAMAVSKILJARE!

Använd lämplig skyddsutrustning.

Skicka in enkäten inklusive fotodokumentation med e-post till: miljokontoret@eskilstuna.se eller via post till Miljökontoret, 631 86 ESKILSTUNA, efter avslutat arbete.

Fotografering

Fotografering ska ske i samband med täthetskontrollen av slamavskiljaren.

Fotografering ska ske på alla slamavskiljarens kamrar innan slamtömning och efter slamtömning.

Om det finns ett T-rör på utgående ledning ska detta också fotograferas.

Uppgifter om slamavskiljaren

Ange våtvolum..... Ange antal kammare..... Ange ålder

Om möjligt, ange fabrikat och modell.....

Är samtliga lock hela och barnsäkra?

Ja Nej Kommentar.....

Finns funktionellt T- rör på utgående rör?

Ja Nej Kommentar.....

Kontroll av eventuellt in-/utläckage gällande slamavskiljare

Avsätt en dag för kontroll, tömning av slamavskiljaren ska göras efter andra mätningen. Beställ tömning av tanken hos kommunens entreprenör.

Använd en mätsticka för att kontrollera vattennivån. Mätstickan ska nå botten av slamavskiljaren vid mätningen. Markera vattennivån på mätstickan.

Första mätningen.

Ange mått och tidpunkt för första mätningen

OBSERVERA! SPOLNING FRÅN HUSET FÅR EJ SKE PÅ MINST 8 TIMMAR FÖR ATT KONTROLLERA EVENTUELLA LÄCKAGE.

Postadress
Miljökontoret
631 86 Eskilstuna

Besöksadress
Alva Myrdals gata 3D
E-post
miljokontoret@eskilstuna.se

Telefon vxl
016-710 10 00

Fax
016-14 26 84
Organisationsnummer
212000-0357

Webbplats
eskilstuna.se/miljokontoret

Andra mätningen.

Efter 8 timmar tas ett andra mått. Ange mått och tidpunkt

Beställ tömning av slamavskiljaren av kommunens entreprenör.

När slamavskiljaren är tömd, skölj rent och kontrollera slamavskiljaren och dess mellanväggar.

Kommentar.....

Sker inläckage av markvatten efter att slamavskiljaren tömts?

 Ja Nej Kommentar.....

Är slamavskiljaren fri från sprickor och inväxta rötter?

 Ja Nej Kommentar.....

Har slamavskiljaren tecken på vittring eller korrosion?

 Ja Nej Kommentar.....

Observera! Slamavskiljare ska återfyllas till utloppsörret för att undvika skador och slamflykt.

Övriga kommentarer.

Härmed intygas att täthetskontroll i fält genomförts samt att uppgifterna som angetts är korrekta.

Datum	Underskrift fastighetsägare	Namnförtydligande
-------	-----------------------------	-------------------

Om annan än fastighetsägaren utfört arbetet

Företag	Telefonnummer	
Datum	Underskrift	Namnförtydligande