

Helén Almberg

Från: Leif Östberg <leif.ostberg@lantmannen.com>
Skickat: den 23 februari 2017 10:15
Till: Helén Almberg
Kopia: Jan Kihlstenius; Andreas sahlman
Ämne: SV: Kompletterande fråga om prøvotidsutredning för släckvatten SV: Ärendenummer MMM-MRN.2013.3538 (Prövotidsutredning om släckvatten samt spill/utsläpp, U2)

Hej, Helen

Redovisade nivåer är framtagna utifrån Eskilstuna-kartan, varför vi saknar uppgifter på hur djupet i sänkan varierar. Vi har i och med det svårt att visa på något medeldjup. Så vi får utgå från att ytan enbart garanterar att 75 kbm kan kvarhållas.

Mvh / Leif

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Helén Almberg [<mailto:helen.almberg@eskilstuna.se>]
Skickat: den 21 februari 2017 14:27
Till: Leif Östberg <leif.ostberg@lantmannen.com>
Ämne: Kompletterande fråga om prøvotidsutredning för släckvatten SV: Ärendenummer MMM-MRN.2013.3538 (Prövotidsutredning om släckvatten samt spill/utsläpp, U2)

Hejsan Leif!

Jag har gått igenom era kompletteringar och jag har en kompletterande fråga om vilka volymer som den föreslagna uppsamlingsytan kan inrymma:

Volymen uppskattas till som minst 75 kbm utifrån ett djup på 0,1 m och som mest till 750 kbm utifrån ett djup på 1 m. Går det att få fram ett medeldjup så att den uppskattade volymen blir mer precis, eller ska vi utgå från att ytan enbart garanterar att 75 kbm kan kvarhållas?

Med vänlig hälsning
Helén

Helén Almberg
Miljöinspektör
016-710 19 77
helen.almberg@eskilstuna.se

Miljö- och räddningstjänstförvaltningen
Miljökontoret
Eskilstuna kommun, 631 86 Eskilstuna
Besöksadress: Alva Myrdals gata 3 D
eskilstuna.se

Eskilstuna - den stolta Fristaden

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Leif Östberg [<mailto:leif.ostberg@lantmannen.com>]
Skickat: den 17 februari 2017 10:37
Till: Helén Almberg
Kopia: Jan Kihlstenius
Ämne: SV: Ärendenummer MMM-MRN.2013.3538 (Prövotidsutredning om släckvatten samt spill/utsläpp, U2)

Hej, Helén

Bif komplettering enl ök

Trevlig helg

Mvh / Leif

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Helén Almborg [<mailto:helen.almborg@eskilstuna.se>]

Skickat: den 1 februari 2017 13:09

Till: Leif Östberg <leif.ostberg@lantmannen.com>

Ämne: Ärendenummer MMM-MRN.2013.3538 (Prövotidsutredning om släckvatten samt spill/utsläpp, U2)

Ärendenummer: MMM-MRN.2013.3538

Hejsan Leif!

Handläggningen av er provotidsutredning (U2) är nu i full gång och vi skulle behöva få in 4 st kompletteringar, se bifogat brev.

Med vänlig hälsning

Helen Almborg

Miljöinspektör

Miljö- och räddningstjänstförvaltningen, Miljökontoret Eskilstuna kommun, 631 86 Eskilstuna

Besöksadress: Alva Myrdals gata 3 D

eskilstuna.se

Eskilstuna - den stolta Fristaden