

Stadsbyggnadsnämnden

Bidrag för bullersanering, Vågen 9

Förslag till beslut

Begäran avslås.

Sammanfattning

BRF Vågen 9 upplever bullerstörningar från Kungsgatan. I och med det har föreningen ansökt om bidrag för bullersanering som Stadsbyggnadsnämnden beviljar i de fall kriterier enligt antagna riktlinjer (SBN2011:21) uppfylls.

Teoretiska beräkningar som utförts av miljökontoret visar att fastigheten är utsatt för buller och därmed kan ha höga värden inomhus.

Stadsbyggnadsförvaltningen har låtit konsult mäta ljudnivåer på plats i lägenheter för att kontrollera faktiska värden. Uppmätta värden visar på en dämpning mellan 35-39 dB(A).

Bidrag beviljas inte för de fastigheter som redan har fönster med ljudisolering överstigande 32dB(A). Aktuell fastighet har som beskrivits ovan 35-39 dB(A) i dämpning.

Med anledning av ovanstående föreslår förvaltningen att bidrag inte ska betalas ut.

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Marianne Hagman
Förvaltningschef

Anders Enesved
Avdelningschef