

Datum  
2021-10-13

## Information om Eskilstuna kraftvärmeverk utifrån Seveso-lagstiftningen

Inom området där kraftvärmeverket är placerat produceras fjärrvärme, el och fjärrkyla. Kraftvärmeverket omfattas av Seveso-direktivet eftersom Eldningsolja 5 förvaras på området. Direktivets syfte är att förebygga och begränsa allvarliga kemikalieolyckor. Vid kraftvärmeverket finns därför rutiner för hantering av risker kopplade till detta.



*Kraftvärmeverket med korsningen Kungsgatan-Ståhlbergvägen i förgrunden och Eskilstunaån i bakgrunden.*



### **Kemikalier på området**

Verksamheten omfattas av Seveso-lagstiftningens lägre kravnivå då den lagrade mängden Eldningsolja 5 vanligen överstiger 2 500 ton. På området finns två oljecisterner för Eldningsolja 5 som tillsammans rymmer nästan 15 000 ton (15 000 m<sup>3</sup>). I händelse av en olycka med oljan finns även risker kopplade till den 25-procentiga ammoniaklösning som lagras i en 40 m<sup>3</sup>-cistern och det flisade träbränsle som lagras utomhus på gården samt under tak.

### **Om en olycka sker**

En olycka med Eldningsolja 5 bedöms främst kunna kopplas till läckage eller brand. Eldningsolja 5 varmhålls vid lagring och stelnar när temperaturen understiger 42°C. Om ett läckage skulle ske bedöms oljan därför stelna relativt snabbt vilket begränsar spridning. Vid en större brand finns risk för kraftig rökutveckling från olja och/eller träbränsle. Röken kan irritera andningsvägar och ögon hos personer i rökens spridningsriktning.

### **Viktigt meddelande till allmänheten**

Om en allvarig kemikalieolycka skulle ske vid kraftvärmeverket ljuder varningssignalen VMA (Viktigt meddelande till allmänheten). Närboende uppmanas då att hålla sig inomhus och stänga dörrar, fönster, ventiler och fläktar. Information om olyckan ges via radio och tv.

Räddningstjänsten har i samarbete med Eskilstuna Energi och Miljö en insatsplanering för olyckor och bränder vid kraftvärmeverket. Där framgår hur insatsen ska organiseras.

### **Ytterligare information**

För ytterligare information hänvisas till Räddningstjänsten eller Eskilstuna Energi och Miljö.

Kontaktuppgifter Räddningstjänsten:

016-710 74 00

[raddningstjansten@eskilstuna.se](mailto:raddningstjansten@eskilstuna.se)

Kontaktuppgifter Eskilstuna Energi och Miljö:

016-10 60 60

[kundservice@eem.se](mailto:kundservice@eem.se)