



Eskilstuna
kommun

Brandfarlig vara på försäljningsställen

På grund av att det på många försäljningsställen brister i hanteringen av brandfarliga gaser och vätskor vill vi på räddningstjänsten förtydliga vilket regelverk som finns på området. *(Det gäller särskilda regler för bensinstationer.)*

Det är räddningstjänsten som är myndighet och utövar tillsyn. Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) med föreskrifter och allmänna råd reglerar området.

Försäljningslokaler

Finns särskilt skåp för brandfarlig vara är det bäst annars gäller följande:

- Varan ska placeras minst 6 meter från antändbart material.
- Om mängden vätska överstiger 100 liter ska avståndet till utrymningsväg vara minst 12 meter

Kortare avstånd accepteras för:

- 25 liter vätska klass 3 och för 125 ml behållare med gas eller vätska

Antal liter som maximalt får förvaras gäller efter storlek på försäljningsytan

Försäljningsyta	Aerosoler	Gasol 1)	Vätska klass 1,2a, 2b, 3
- 200 m ²	50 liter	60 liter	100 liter
Friliggande enplans bensinstation – 200m ²	100 liter	60 liter	250 liter
200 – 1 000 m ²	100 liter	60 liter	500 liter
1 000 m ² -	200 liter	60 liter	500 liter
Avskilt utrymme vid försäljningsstället *	1 000 liter	1 000 liter	10 000 liter

*Avskilt (EI90) från övrig verksamhet så att brand inte kan spridas till eller från utrymmet.

- 1) Enbart gasolflaskor av campingtyp samt mindre engångsbehållare (max volym 5 liter) får hanteras. De ska förvaras i särskilt utrymme inne i försäljningslokalen.

Lager i anslutning till försäljningslokalen omfattas av bestämmelser i SÄIFS 2000:2

Tillstånd

Vid yrkesmässig verksamhet i publika lokaler krävs tillstånd för hantering av brandfarliga gaser och vätskor om mängden klass 1, 2, 3 vätska överstiger 100 liter och när brandfarlig gas hanteras inomhus.

Ansökan ska göras till kommunens räddningstjänst som gör syn på plats innan verksamheten tas i drift.

Blanketter finns på hemsidan: eskilstuna.se/kris och säkerhet/skydd och räddning

2008-02-28